

平成22年10月8日

平成22年10月6日付国土交通省報道発表の
「防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果について」への
対応について

平成22年10月6日国土交通省報道発表「防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果について」において、弊社防火認定窓・ドアの以下対象品目3点につき認定仕様と異なる販売仕様がある旨、公表されました。

お客様及び関係者様に対し、大変ご迷惑ご心配をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

直ちに社内調査及び関係機関と協議を行った結果、窓2点につきましては、認定図面の記載上の誤りであり、製品の性能には問題がないことを確認しており、現行品の仕様で認定申請の手続きを進めております。

また、ドアにつきましては、一部認定時の仕様と異なっておりましたので、改めて公的試験機関にて試験を行い必要性能が確保されていることを確認しており、現行品の仕様で認定申請の手続きを進めております。

以上のとおり、国土交通省に調査・試験結果を報告し改めて防火認定の申請手続きを行っている途上でございますが、対象のお客様には適切かつ迅速な対応をとらせていただく所存でございます。

対象品目、期間、棟数

※準防火指定地域の窓・玄関ドア（窓ガラスは網入仕様となっております）

- 防火認定複層ガラス入木製横軸すべり出し回転窓（商品名防火トップターン窓）
認定番号EB-0283 平成17年9月27日以降製造分 912棟
- 防火認定木質系片開き戸（同防火玄関ドア）
認定番号EB-0328 平成18年11月8日から平成22年5月製造分 318棟
- 防火認定複層ガラス入木製横軸すべり出し回転2段窓（同防火ダブルトップターン窓）
認定番号EB-0332 平成19年1月24日以降製造分 37棟

お問い合わせ窓口

スウェーデンハウス株式会社本社お客様センター

フリーダイヤル：0120-018-358（年中無休・24時間受付）

※夜間（18:15～翌朝9:30）及び休日（日・祝・水曜・一部木曜）は、委託業者にて受付のみとさせていただきます。